



INVENTERINGSPROTOKOLL – FOGMASSOR

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	Församling
Byggnadsnummer/ID	Bruttoarea (m ²)	Byggnadsår	Ombyggnadsår
Datum för inventering			

☐ Bostäder, ange ant lägenheter:..... ☐ Pump- eller transformatorstation ☐ Industrilokal		
☐ Sjukhus eller vårdcentral ☐ Garage eller P-hus ☐ Kontor		
☐ Skola ☐ Daghem ☐ Handel och service		
☐ Annat, ange vad:.....		
Hus med fasadelement av betong ☐ Ja ☐ Nej	Byggnaden har fogats om ☐ Ja ☐ Nej	Om ja, ange år:
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset ☐ Ja ☐ Nej	Odlingsslott eller kolonislott inom 50 m från huset ☐ Ja ☐ Nej	

PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fogrenoverade 1956-1973

Dokumentera noga var proven tagits. Varje prov tilldelas ett nummer. Hänvisa om möjligt till ritning. Halten fylls i när analyssvaret kommit. Värden som är under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg för sig, halter 50-499 för sig och under 50 för sig. Summera slutligen den totala mängden PCB.

under 50 för sig. Summera slutligen den totala mängden i GB.					
Provnr	Provtagningsplats (Även hänvisning till ritning e d)	Fogmassa typ ^{1*}	Halt mg/kg	Foglängd m	PCB ^{2*} kg
		Summa >=500 mg/kg			
		Summa 50-499 mg/kg			
		Summa <50 mg/kg			
		SUMMA TOTALT			
Kommentarer					

2* Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$.

POSTADRESS
Box 808, 761 28 Norrtälje
ORGANISATIONSNUMMER
212000-0217

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

TELEFON
0176-710 00
TELEFAX
0176-716 70

E-POST
bygg.miljonamnden@norrtalje.se
WEBB
www.norrtalje.se

PLUSGIRO
3 20 65 5
BANKGIRO
451-7694

[illegible]



PCB finns i isolerrutor

Isolerutor består av två glas med en distansprofil och en försegling av fogmassa. För att avgöra om förseglingsmassan kan innehålla PCB, titta på distansprofilen av aluminium. Där finns i allmänhet en märkning med tillverkarens namn samt tillverkningsår och månad. Om märkning saknas eller ej kan tydas, måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB. Dokumentera noga var fönster med möjlig PCB finns och vilka som kan friklassas. Med *Omkrets* avses distansprofilens totala längd för samtliga fönsterluftr för fönstret med angivet nummer.

[illegible]

1 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\text{Omkrets (m)} \times 0,04 \text{ (kg/m)}$.

PLUSGIRO
3 20 65 5
BANKGIRO
451-7694



PCB kan finnas i kondensatorer installerade t.o.m. 1980

Kondensatorer kan finnas bl.a. i lysrörsarmaturer och i elmotorer. Kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB dokumenteras i protokollet och kan märkas upp med etikett. Det är lättast att betrakta alla kondensatorer installerade t o m. 1980 som PCB-haltiga. *Etikettnr.* avser numret på etiketten som man märkt upp kondensatorn med. I kolumnen *L* markerar man om kondensatorn sitter i en lysrörsarmatur. I kolumnen *Märkning* kan man om man vill skriva in tillverkarnamn serienummer eller liknande. *År* avser kondensatorns eller installationens tillverkningsår.

- 1 Kryssa i om kondensatorn hör till en lysrörsarmatur
- 2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: $\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st.)}$.

PLUSGIRO
3 20 65 5
BANKGIRO
451-7694



INVENTERINGSPROTOKOLL - GOLVMASSOR

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor

Golven lades främst in från mitten av 60-talet. De finns t ex inom storkök och industri, men kan även finnas t ex i tvättstugor.

Provnr	Placering	Inb ¹	Halt mg/kg	Yta m ²	PCB ² kg
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
TOTALT					
Kommentarer					

1 Kryssa i om golvet är inbyggt (ej öppet exponerat)

2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$.

POSTADRESS
Box 808, 761 28 Norrtälje
ORGANISATIONSNUMMER
212000-0217

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

TELEFON
0176-710 00
TELEFAX
0176-716 70

E-POST
bygg.miljonamnden@norrtalje.se
WEBB
www.norrtalje.se

PLUSGIRO
3 20 65 5
BANKGIRO
451-7694